

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №81»
(МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №81»)



«81-тй НОМЕРО НЫЛПИ САД»
ШКОЛАОЗЬ ДЫШЕТОНЪЯ
МУНИЦИПАЛ АСКИВАЛТЙСЬ
ВОЗИСЬКИСЬ УЖЪЮРТ
(«81-ТЙ НОМЕРО НЫЛПИ
САД» ШДАМУ)

426008, г. Ижевск, ул. им. В. Сивкова, 265 а, тел. 72-95-10, 43-05-77, 43-41-61 (бухгалтерия),
ИНН 1831063080 КПП 183101001
E-mail: ya.ladushki2@yandex.ru

№ 113/2 от «04» 11 20 18 г.

На № _____ от _____ г.

Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по УР

Отчет по предписанию № 02/9/1/1-6 от 26.02.2018 г.

№ п/п	Предписание	Отметка о выполнении
1	Ширина в свету эвакуационного выхода со второго этажа на восточную наружную лестницу (группа «Лучик») менее 0,8 м. (установленная в 2013 году пластиковая дверь имеет проем шириной 0,66 м.)	В период реконструкции здания
2	Отделка (покрытие) помещений в здании детского сада выполнена из горючих материалов (группы «Колокольчик», «Неваляшки», «Лучик») вместо материалов класса пожарной опасности КМ2.	Частично выполнено (группы «Колокольчик», «Неваляшки»)
3	Не обеспечен подъезд пожарной техники к зданию детского сада со всех сторон	Выполнено
4	Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (наружные склады)	Выполнено
5	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения складов, установлены внутри складских помещений	Выполнено
6	В объеме лестничных клеток размещено оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м	Выполнено

	(радиаторы в лестничных клетках – вторые этажи)	
--	---	--

Приложение: копии соответствующих документов прилагаются.

Заведующий



И.И. Журавлева

И.И. Журавлева

